

2018年10月20日

NHK広報局

## 放送局における免震ダンパーの不適合について

「KYB」および「カヤバシステムマシナリー」による免震・制震用のダンパーの検査データの改ざん問題で、NHKが19日午後11時30分までにKYBに確認したところ、情報が訂正され、下記の放送局で国土交通大臣認定の基準などを満たしていない免震オイルダンパーが使用されていたり、検査記録が不明等となっていたりすることが新たに分かりました。

専門家は、免震や制振構造の建物は全体として余裕を持って設計されており、問題のあるダンパーが一部に含まれていても、直ちに危険がある訳ではないと指摘しています。NHKは今後、メーカー側に技術的なことも含めて詳細を確認し、交換等の対策を進めます。

### 記

▽鹿児島放送局	不適合：3基	基準外：5基	(2005年8月設置)
▽徳島放送局	基準外：10基		(2005年6月設置)
▽静岡放送局	不明：8基		(2016年9月設置)
▽金沢放送局	不明：4基		(2016年10月設置)

(建設中)

▽新札幌放送局	不適合：10基	基準外：2基	(未設置)
---------	---------	--------	-------

以上